

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成 29年 12月度)

対象期間：平成 29年 12月 1日～平成 29年 12月 31日

1-1_維持管理記録簿(安定型)

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二イ、規十二条の七の五六イ]

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	21.00(m ³ /月)
金属くず	(m ³ /月)
ゴムくず	(m ³ /月)
ガラスくず・コンクリート・陶磁器くず	(m ³ /月)
がれき類	(m ³ /月)
安定型混合	493.00(m ³ /月)

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二七八二、規十二条の七の五六川]

測定年月日	平成 29 年 3 月 31 日
測定結果	5,741.3m ³

展開検査の実施状況[規十二条の七の二ニ、規十二条の七の五六ロ]

実施回数	37回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の 付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月一回)
[規十二条の七の二七ホ及びハ、規十二条の七の五六ヘ及びヘ]

採取場所	神居町春志内547番地 浸透水取水桝		
採取年月日	平成 29年 12月 8日		
検査結果が得られた日	平成 29年 12月 15日		
BOD ^{※1}	0.5mg/ℓ未満	基準値	20mg/ℓ以下
COD ^{※1}	mg/ℓ	基準値	mg/ℓ
異常の有無	有・ 無		
必要な措置を講じた年月日 とその内容 ^{※2}			

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二七ヘ及びハ、規十二条の七の五六ヘ及びヘ]

採取場所	地下水		浸透水
	上流	下流	
採取年月日	平成29年10月6日	平成29年10月6日	平成29年10月6日
検査結果が得られた日	平成29年10月30日	平成29年10月30日	平成29年10月30日
検査項目	25項目	25項目	25項目
異常の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた 年月日とその内容 ^{※2}			

施設の点検(定期的)[規十二条の七の二七ロ、規十二条の七の五六ロ]

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成 年 月 日	営業日	平成 年 月 日
異常の有無	有・無	有・ 無	有・無
必要な措置を講じた 年月日とその内容 ^{※2}	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 いずれかを記載すること。 ※2 異常が認められた場合のみ記入すること。